

№ 099611

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ДЗ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA 1.087.0145847-06

Зареєстровано в Реєстрі за №
Зарегистрировано в Реестре

Термін дії з **27 вересня 2006 р. до 10 серпня 2011 р.**
Срок действия с

Продукція **Конденсатовідвідники типу ARI-„CONA B”, ARI-„CONA M”,
ARI-„CONA S”, ARI-„CONA SC”, ARI-„CONA SC Plus”, ARI-„CONA TD”**
Продукция (згідно додатку)

8481

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам **вимогам нормативних документів згідно додатку**
Соответствует требованиям

Виробник продукції **„ARI-Armaturen, Albert Richter GmbH & Co KG”**
Изготовитель продукции (Німеччина)
33758, Schloss Holte - Stukenbrock

Сертифікат видано **„ARI-Armaturen, Albert Richter GmbH & Co KG” (Німеччина)**
Сертификат выдан 33758, Schloss Holte – Stukenbrock

Додаткова інформація **Конденсатовідвідники, що випускаються серійно та ввозяться в Україну в
Дополнительная информация** період з 27.09.06р. до 10.08.11р. з урахуванням гарантійного терміну зберігання. Здійснюється технічний нагляд за сертифікованою продукцією один раз на півтора роки.

Сертифікат видано органом з сертифікації **Український центр підтвердження**
Сертификат выдан органом по сертификации відповідності „ПРОМБЕЗПЕКА” (ОС „ПРОМБЕЗПЕКА”)
свідоцтво № UA.PN.087 від 04.04.05 р.,
03142, м. Київ, вул. Семашко, 15-А (юридична адреса), 04073, м. Київ, вул. Ливарська, 1-А (місцезнаходження)
тел. +38044 468-57-50, e-mail: ucspb@i.com.ua, http://www.conformity.com.ua

На підставі **- сертифіката на систему управління якістю від 11.08.06р. № UA 2.033. 02017-06, ОС „Промбезпека”;**
На основании **- протоколу сертифікаційних випробувань № В-08/06-7 від 15.08.06 р.,**
ВЛ „ТЕСКО” атестат акредитації № UA 6.001.Т.383 від 15.11.01 р.
- висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України
№ 5.03.02.-04/4535 від 06.02.2006 р.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации



підпис

В.В. Толмачов

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76



№ 119026

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЕ

ДОДАТОК**до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання**
Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA 1.087.0145847-06

„ 27 „ вересня 2006 р.

Конденсатовідвідники:

Тип	Модель	DN	PN
ARI-„CONA B”	12.600	15 - 50	16
	45.600 / 601	15 - 50	40
	55.600 / 601	15 - 50	40
	85.600 / 601	15 - 50	40
	86.600	15 - 50	63
	87.600	15 - 25	100
	88.600	15 - 25	160
	89.600	15 - 25	250
	8b.600	15 - 25	630
	8c.600	15 - 25	630
ARI-„CONA M”	12.610	15 - 50	16
	45.610 / 611 / 612 / 613	10-50	40
	55.610 / 611 / 612 / 613	10-50	40
	85.610 / 611 / 612 / 613	10-50	40
	55.614 / 619	8-25	40
	55.615	8-25	40
	12.616	10-50	16
	45.616 / 617	10-50	40

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации

М.П.

В.В. Толмачов

підпис

ініціали, прізвище



№ 119029

ДЕРЖАВНИЙ КОМПІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЕ

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання
Приложеніє к сертифікату соответствия / свидетельству о признании

№ UA 1.087.0145847-06

« 27 » вересня 2006 р.

Конденсатовідвідники:

Тип	Модель	DN	PN
ARI-„CONA S”, ARI-„CONA SC”, ARI-„CONA SC Plus”	52.629	15	16
	12.630 / 631	15-50	16
	25.630 / 631	15-50	40
	45.630	15-50	40
	45.631	15-100	40
	55.630 / 631	15-50	40
	86.631	15-50	63
	87.631	15-50	100
	87.631	15-50	100
	88.631 / 632	15-50	160
	35.633	40-100	40
	45.633	40-100	40
	12.635	25	16
	45.635	25	40
	42.634 / 636	15-25	16
	44.634 / 636	15-25	25
	54.634 / 636	15-25	25
	35.637 / 638	50-100	40
	42.639	50-100	16
	45.639	50-100	40
55.639	50-100	40	

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации



М.П.



В.В. Толмачов

підпис

ініціали, прізвище



№ 119032

ДЕРЖАВНИЙ КОМПІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЕ

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання
Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA 1.087.0145847-06

« 27 » вересня 2006 р.

Конденсатовідвідники:

Тип	Модель	DN	PN
ARI-„CONA TD”	45.640 / 641	15-25	40
	46.640 / 641	15-25	63
	55.640 / 641	15-25	40
	56.640 / 641	10-25	63
	85.640 / 641	15-25	40

Конденсатовідвідники відповідають вимогам:

- ГОСТ 12.2.063-81 п. 1.5.
- ГОСТ 5761-74 пп. 1.9; 1.20; 1.22; 1.23; 1.26; 2а.1.
- ДНАОП 0.00-1.11-98 „Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды” пп. 8.52, 8.53 (для промышленной трубопроводной арматуры, предназначенной для тепловых сетей).

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации

М.П.

підпис

В.В. Толмачов

ініціали, прізвище

